

令和元年実施 町政懇談会の記録(03水道)

地区名	開催日	大項目	小項目	質問・意見の要旨	回答等の要旨 (※対応予定及び対応済は、朱書きで入力)	担当課等
永田	4月24日	03水道	水道事業の民営化	国は水道事業の運営形態の一つとして、民営化も可能と考えているようだが、松前町はどのように考えているのか。	上水道は大切なライフラインの一つと考えていることから、水道事業の民営化は考えていない。	上下水道課
恵久美	5月31日	03水道	恵久美浄水場	恵久美浄水場の貯水能力はどの位あるのか。また、耐震性はあるのか。	1,232m ³ の水が貯水できるタンクが2基ある。また、新耐震基準で設計しており、一般的には震度6程度の地震に耐えられると考えている。	上下水道課
昌農内	7月24日	03水道	水道工事	水道工事では、道路を何箇所も掘削した後に工事箇所の舗装を復旧しているが、その後、復旧箇所も含めて全体の舗装を打ち替えているのはなぜか。	老朽化した本管を改修する場合は、仮設の水道管を設置した上で本管を改修する場合がある。仮設管を設置する場所と本管がある2箇所を掘削しなければならず、その後、2箇所の仮舗装をした上で、路面が安定した後に全体の舗装を行ったものと考えられるが、持ち帰って確認し、後日説明する。 R1.7.25 本人に説明済み	上下水道課

3件