

水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況について

松前町では、地震などの災害時においても安定した給水を確保するため、重要な水道施設の耐震化を計画的に進めています。

松前町における重要な水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組状況（耐震化率）は以下のとおりです。

重要な水道施設の耐震化率

区 分	令和5年度末	令和6年度末
浄水施設	54.3%	54.3%
配水池	84.8%	84.8%
基幹管路	36.0%	36.4%

* 基幹管路とは、水道施設の中でも重要な管路のことであり、導水管・送水管・配水本管（松前町では口径が150ミリ以上）のことをいいます。