

義農公園再整備事業公募型プロポーザル質問回答書

令和8年8月14日から令和8年8月28日までに受け付けた質問について、次のとおり回答します。なお、本質問及び回答は、義農公園再整備事業公募型プロポーザル実施要領第5章1(6)に基づき、回答の対象となった公募資料を補足するものとして取り扱います。

No.	該当資料名／頁・箇所	質問内容	回答
1	実施要領、様式第(5)号／本編-6・第3章1(2)	実施要領第3章1(2)の表内に、「協力企業と下請企業に施工させることができる。」と記載があり、様式第(5)号には協力企業を記載することとなっています。協力企業と下請企業はどのように分けて考えればよろしいでしょうか。	協力企業は、参加表明時に応募グループの実施体制に位置付ける企業です。下請企業は、契約後に受注者から工事の一部を請け負う企業です。
2	実施要領／本編-8・第3章4(4)	請負金額が3億円以上とありますが、税込金額と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。消費税及び地方消費税を含む金額です。
3	様式第4号／実績書類	実績の確認書類については、契約書や注文書、コリンズ登録内容確認書等を添付することによろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。実績要件を確認できる資料を提出してください。
4	様式第7号／実施体制表	各業務区分について、協力企業も含めて担当する場合には、行を追加して記載することによろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。必要に応じて行を追加してください。
5	実施要領／本編-10・第3章9(1)	統括責任者兼工事施工業務責任者と営業所の専任技術者は兼任できますでしょうか。	実施要領上、兼任を禁止していません。ただし、関係法令に適合し、本事業の統括に支障がないことを条件とします。
6	実施要領／本編-10・第3章9(1)	配置予定技術者の配置期間について、共同企業体(JV)の構成員および協力企業それぞれにつきまして、ご教示いただけますでしょうか。	企業区分によらず、それぞれの担当業務の実施に必要な期間、適切に配置してください。
7	実施要領別紙3／別紙32	電子データについて、「電子メール、電子記録媒体その他町が指定する方法により提出すること」とありますが、提案者の判断により、いずれかの方法で提出するということによろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。電子メール又は電子記録媒体のいずれかを選択できます。
8	要求水準書／本編-23・第5章1	社会実験支援業務に必要な経費について、町が別途負担する旨を明示したものを除き、請負代金額に含むものとする。とありますが、「町が別途負担する旨を明示したもの」はどこに記載がありますでしょうか。	現時点で該当する経費はありません。提案内容を踏まえ、必要に応じて契約協議において取扱いを決定します。

No.	該当資料名／頁・箇所	質問内容	回答
9	要求水準書／本編-23・第5章1	社会実験の会場として、庁舎の部屋を提供していただくことは可能でしょうか。	内容、日時及び利用状況等によっては可能です。具体的には契約後に協議します。
10	要求水準書／本編-13・第2章6	公表資料の雨水貯留施設関係設計図において、雨水貯留槽工事での完成地盤高さが GL+2.20 とあり、点検孔や排気孔の仕上がり高さも同じ高さとなっています。広場舗装工事のために、掘削することは可能でしょうか。	可能です。ただし、雨水貯留施設の構造、安全性、土被り、点検及び維持管理に支障を生じない範囲としてください。
11	要求水準書／本編-13・第2章6	雨水貯留槽工事では、点検孔や排気孔の高さが GL+2.20 で統一されていると思います。本業務で設計する計画高さに合わせて、孔の高さを調整する際には、その施工費用を見込む必要があるということでしょうか。	お見込みのとおりです。必要な高さ調整は受注者負担とし、提案価格に見込んでください。
12	公表資料・参加表明者提供資料一覧	雨水貯留槽設計調査業務の測量成果および、雨水貯留槽施設設計調査業務成果について、座標が確認できる CAD データを提供していただくことは出来ますでしょうか。	測量成果については、提供版を用意しています。なお、CAD データは保有していますが、座標情報が含まれていないため、座標を確認できるデータの提供はできません。
13	様式第4号／参加資格に必要な企業実績	「対象要件」の欄については、本事業の担当予定業務を記載することでよろしいでしょうか。	いいえ。当該実績により確認する実施要領第3章の参加資格要件を記載してください。